計　量　証　明　書

依頼者	株式会社東北バイオフードリサイクル殿 仙台市宮城野区蒲生三丁目１０番１号
採取場所	依頼者と同じ

計第　３９４　号

令和　　８年　１０月　２０日

株式会社　サトーサービス
仙台市若林区卸町一丁目４番２号
TEL（022）235-1393・FAX（022）283-1085
宮城県計量証明事業登録　第20号
環境計量士　遠藤千鶴子

試料名	放　流　水		
依頼年月日	令和　８年　１０月　５日	採取者	依　頼　者
採取年月日	令和　８年　１０月　５日	採取時刻	

計量の結果は次のとおりです

計量の対象	計量の結果	計量の方法
生物化学的酸素要求量	１４mg/L	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－１　１８　及び　２１．５
浮遊物質量	１３mg/L	昭和46年環境庁告示第59号付表８
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	1mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－１　付属書Ｄ．２
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	1mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－１　付属書Ｄ．３
沃素消費量	２９mg/L	昭和37年厚生省・建設省令第１号別表第二
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量	２１０mg/L	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－２　１３．３，１４．４，１５．８ （アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量）
鉄及びその化合物（溶解性）	１．０mg/L	昭和49年環境庁告示第64号付表２
銅含有量	０．１mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－３　１１．６
亜鉛含有量	０．１mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－３　１２．５
クロム含有量	０．１mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－３　２４．２．５
鉛及びその化合物	０．０１mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－３　１３．５
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	０．０００５mg/L未満	昭和46年環境庁告示第59号付表２
砒素及びその化合物	０．０１mg/L未満	ＪＩＳ　Ｋ　０１０２－３　２０．５
		以下余白