計 量 証 明 書

証明書No.T2700206
2026年10月26日

株式会社東北バイオフードリサイクル　様

計量証明事業所　大阪府　第　１０１２４号
株式会社 MIZUKEN
〒590-0984 大阪府堺市堺区神南辺町一丁4番地6
Tel 072－224－3532　Fax 072－224－3257
環境分析センター
〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中二丁6番34号
Tel 072－243－3532　Fax 072－280－3257
環境計量士　鍋島　是知

事業所名	仙台工場
施設名	ガス機関1号機
測定年月日	2026年10月9日　10:40 ～ 12:58
採取担当者	株式会社MIZUKEN 川原 、加藤

御依頼を受けました施設の計量結果を下記のとおり証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	計量の方法
水分量	%	9.1	JIS Z 8808.7.1.3
※排ガス温度	℃	402	JIS Z 8808.6.3
※平均流速	m／s	17.8	JIS Z 8808.8.3
※湿り排ガス流量	m³／h	3300	JIS Z 8808.8.4.1
※乾き排ガス流量	m³／h	3000	JIS Z 8808.8.4.2
ダスト濃度	g／m³	0.005未満	JIS Z 8808.10
※ダスト濃度(O_2 0%換算値)	g／m³	0.01未満	－
※ダスト流量	kg／h	0.02未満	JIS Z 8808.12
残存酸素量	vol%	9.7	JIS K 0301.8
窒素酸化物濃度	volppm	76	JIS K 0104.8
※窒素酸化物(O_2 0%換算値)	volppm	140	－
※窒素酸化物流量	m³／h	0.23	－
硫黄酸化物濃度	volppm	1未満	JIS K 0103.7.1
※硫黄酸化物流量	m³／h	0.003未満	－
－以下余白－			

備考	※印については、計量証明対象外である。 単位の気体体積(m³)は、「標準状態(0℃、1気圧)」である。 計量結果の詳細は、別紙参照。

この証明書の全て、又は一部を弊社の許可無く、無断で複写・複製することを禁ずる。